



## Kotel Kompakt – výměna expanzní nádoby

Z důvodu ukončení výroby expanzní nádoby ze strany dodavatele byl díl nahrazen jiným typem. Jedná se o náhradní díl, u kterého je rozdíl v umístění závitového spoje expanzní nádoby.



Obr. Prvotní typ



Obr. Náhrada

Při výměně expanzní nádoby je nutné použít i díl „Koleno 3/8" MF“, které je běžně dostupné u prodejců s vodoinstalačním materiálem. Před montáží kolena 3/8" MF na expanzní nádobu je nutné použít závitové těsnění, které se aplikuje na závitový spoj expanzní nádoby. Doporučujeme provést výměnu i těsnění 14,3x8,0x1,6, které je v nabídce náhradních dílů pod objednacím číslem 87381026150 (po 10ks).



Obr. Koleno 3/8" MF



Obr. Expanzní nádoba po výměně