


Výměna elektroniky Procond a HoneywellObjednací kód: **87381014420**Lze zaměnit **87381014410****Popis**

Společnost Honeywell, která vyrábí ovládací automatiky pro kotle DUA, ukončila výrobu a prodej automatiky DUA BT PROCOND - 95000439/1117177P/87381014420.

Ovládací automatiku lze u kotlů DUA BT (turbo se zásobníkem) nahradit automatikou Honeywell - 95000360/11170177/87381014410 viz foto. Ovládací automatika musí spolupracovat s řídicím termostatem TUV s kapilárou - 95000370/1150187/87381014380 plus knoflík přepínače provozu pro řídicí termostat MAN0400C/70330140 (firma Unical dodává knoflíky pouze v sadě. Objednací kód sady je 95000365).

Kotle DUA BT je možno nadále provozovat tam, kde byla automatika Procond s TNC čidlem zásobníku 00360592/11506623/87381017950. Pro výměnu automatiky se musí vyjmout TNC čidlo zásobníku a nahradit jej za řídicí termostat TUV s knoflíkem přepínače provozu (půlměsíček).

Elektronika Honeywell BTObjednací kód: **87381014410****Elektronika Procond BT**Objednací kód: **87381014420****Potřebné komponenty pro přestavbu**

Objednací kód: 95000365



Objednací kód: 87381014380

 www.dilynakotle.cz
 **DÍLY NA KOTLE**
www.dilynakotle.cz

Vybrané produkty je možno objednat pomocí e-mailu na info@dilynakotle.cz nebo po telefonické domluvě na naší lince **499 694 999**.

Zboží je možné odeslat pomocí přepravních společností GLS a ČP a to při objednání do 15:00 s doručením do 24 hodin.

DÍLY NA KOTLE s.r.o., Dubenec 134, Dubenec 544 55, Tel.: 499 694 999



Osobní převzetí



Při nákupu nad
5000 Kč **doprava
zdarma**



Maximální
podpora

